



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru/>

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Центрального района Санкт-Петербурга

191024, Санкт-Петербург, ул.3-я Советская, д. 50/3 тел. 274-88-70, факс 274-88-71

Санкт-Петербург, ул. 3-я Советская, д. 50/3

26 октября 2017 г.

15 часов 00 минут

(дата и время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 2-25-539

На основании: распоряжения ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 25.08.2017 года № 2-25-539

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка здания детского дошкольного образовательного учреждения по адресу: 191167, г. Санкт-Петербург, Конная ул., д. 32, литер А.

(наименование и местонахождение проверяемого объекта защиты)

Правообладатель объектов защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДЕТСКИЙ САД № 58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 58 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ), ИНН 7825426000.

Юридический адрес: 191167, г. Санкт-Петербург, Конная ул., д. 32, литер А.

(наименование юридического (-ых) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ой), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

19	октября	2017	г. с	12	час.	00	мин. до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	1	ч.
25	октября	2017	г. с	11	час.	00	мин. до	12	час.	00	мин.	Продолжительность	1	ч.
26	октября	2017	г. с	14	час.	00	мин. до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	1	ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня, 3 часа

(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Исполняющий обязанности заведующего ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 58 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ- Седенкова Надежда Николаевна

(должность, фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

« 12 » часов « 00 » минут « 19 » октября 2017 г.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Голышкина Мария Николаевна – старший инспектор отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Исполняющий обязанности заведующего ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 58 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ- Седенкова Н.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 58 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ - правообладателя объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: 191167, г. Санкт-Петербург, Конная ул., д. 32, литер А.

Представлен отчет о расчёте пожарного риска: не представлен.

(указываются реквизиты отчёта, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены.

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчёта, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охрannое обязательство на объект культурного наследия: не представлено

При проведении мероприятий по надзору на объекте защиты, правообладателем которого является – ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА (ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 58 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ), ИНН 7825426000, установлено следующее: данная проверка проводилась с целью контроля предписания от 27.10.2016 г. № 2-25-1105/1/1

В ходе проверки установлено, что пункт 1 предписания вышеуказанного предписания не выполнен, а именно:

№ невыполненного пункта	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1.	Выход наружу из цокольного этажа, не предусмотрен непосредственно наружу или отделенным на высоту одного этажа противопожарной перегородкой первого типа.	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 1.13130.2009 п. 5.2.7.	ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 58 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПБ

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: телефон самсунг

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не проводились.
4. Фототаблица: прилагается.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности:

Отсутствие финансирования.

6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: № 2-25-539/1/1 от 26.10.2017 г.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: приказ

Подписи лиц, проводивших проверку:

Старший инспектор отделения ОНДПР
Центрального района УНДПР ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу Голышкин М.Н.



С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Исполняющий обязанности заведующего ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 58 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА СПб- Седенкова Н.Н., на основании приказа.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 26 ” октября 20 17 г.

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)