

Заведующему  
ГБДОУ Детский сад № 58  
Центрального района СПб

Вежлевой И.Е.

ул. Конная, д. 32, лит. А  
г. Санкт-Петербург, 191167

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 2-25-500**  
**об устранении причин и условий, способствующих**  
**совершению административного правонарушения**

« 26 » октября 2017 г.

Санкт-Петербург  
Ул. 3-я Советская, д. 50/3  
ОНДПР Центрального района  
(село, город, район)

Я, государственный инспектор Центрального района по пожарному надзору  
Хромов Всеволод Юрьевич

Рассмотрев материалы административного дела за правонарушение в области пожарной безопасности и постановление № 2-25-500 от «26» октября 2017 года вынесенного в отношении Ефимовой Т.В.

Материалами установлено, что 26 октября 2017г. в 16 часов 00 минут при рассмотрении результатов плановой выездной проверки проводившейся на основании распоряжения ОНДПР Центрального района № 2-25-595 от 18 сентября 2017 года в здания дошкольного образовательного учреждения правообладателем которого является ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 58 ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА, расположенном по адресу: 191167, г. Санкт-Петербург, ул. Конная, д. 32, литер «А» выявлено, что Ефимова Т.В., являясь ответственным за обеспечение пожарной безопасности согласно приказа, и в соответствии со статьей 38 Федерального Закона № 69-ФЗ несущий ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности допустила нарушения: Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации ППР в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ № 390 от 25.04.2012 года.

а именно:

1. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний. Правила противопожарного режима в РФ п. 24
2. Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарной лестницы с составлением соответствующего протокола испытаний. Правила противопожарного режима в РФ п. 24
3. Дверь лестничной клетки лестницы Л-2 на третьем этаже не имеет приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2, ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 4.2.7

4. Дверь лестничной клетки лестницы Л-2 на втором этаже не имеет приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 4.2.7
5. Дверь лестничной клетки лестницы Л-2 на первом этаже не имеет приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 4.2.7
6. Дверь лестничной клетки лестницы Л-1 на третьем этаже не имеет приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах. Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 4.2.7
7. В лестничной клетке Л-1 допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м (радиаторы отопления не установлены на высоте более 2,2 метра или не размещены в нишах). Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 4.3.3
8. В лестничной клетке Л-2 допущено размещение оборудования, выступающего из плоскости стен на высоте менее 2,2 м (радиаторы отопления не установлены на высоте более 2,2 метра или не размещены в нишах). Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 4.3.3
9. В лестничной клетке Л-1, предназначенной для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из цокольного этажа, не предусмотрен обособленный выход наружу цокольного этажа, отделенный на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 5.2.7
10. В лестничной клетке Л-2, предназначенной для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из цокольного этажа, не предусмотрен обособленный выход наружу цокольного этажа, отделенный на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 5.2.7
11. Обустроенное в составе объекта класса Ф1.1 помещение пищеблока не выделено перегородками 1-го типа (заполнение проемов в перегородках не противопожарное дверь не имеет предела огнестойкости EI 30, раздаточное окно не имеет заполнения E30). Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88, СП 4.13130.2013 п. 5.2.6
12. Допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (комната 3, 12 пом. 2-Н, комната 1 пом. 1-Н согласно плана ПИБ). Правила противопожарного режима в РФ п. 42 в)
13. Помещение пищеблока (комната 21 помещения 2-Н согласно плана ПИБ) не защищено установкой АПС (отсутствуют пожарные извещатели). Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83, СП 5.13130.2009 прил. А, п. А.4
14. Помещение мастерской расположенное в цокольном этаже не оборудовано АПС (помещение 1-Н согласно плана ПИБ). Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 83, СП 5.13130.2009 прил. А, таб. А.3, п. 9.1.2
15. Огнетушители на объекте расположены на высоте более 1,5 метра. Правила противопожарного режима в РФ п. 480
16. В помещениях складского и производственного назначения не произведено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности в соответствии с СП 12.13130 (расчет категории не предоставлен). Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, СП 4.13130.2013 п. 5.1.2
17. Не обеспечено наличие на дверях помещений складского и производственного назначения обозначения их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". ППР в РФ п. 20

На основании изложенного, руководствуясь ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях

**ТРЕБУЮ:**

1. Разработать план мероприятий по устранению указанных нарушений требований пожарной безопасности.
2. Назначить лиц ответственных за исполнение мероприятий по устранению нарушений.

В соответствии с частью 2 статьи 29.13 КоАП России Вы обязаны рассмотреть данное Представление в течении одного месяца со дня его получения и сообщить о принятых мерах в ОНДПР Центрального района.

Непринятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения влечет административную ответственность в соответствии со статьей 19.6 КоАП России, а непредставление или несвоевременное представление сведений (информации) влечет административную ответственность в соответствии со статьей 19.7 КоАП России.

Государственный инспектор  
Центрального района.  
по пожарному надзору



Хромов В.Ю.