



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района

г. Санкт-Петербург, ул. 3-я Советская, д. 50, тел. 602-14-96

Предписание № 2-25-289/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58
комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад №
58 Центрального района СПб)

Юридический адрес: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Конная, д. 32, лит. А, ; ИНН
7825432967

Во исполнение распоряжения, изданного начальником ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Рачинским Я.В. № 2-25-289 от 08.04.2019 года, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 12,16 апреля 2019г., 15 мая 2019г., Армяковым Дмитрием Александровичем – старшим инспектором отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу, проведена внеплановая выездная проверка объекта защиты – помещений дошкольного образовательного учреждения встроенных в здание жилого многоквартирного дома (высокий риск), расположенное по адресу: г. Санкт-Петербург, Конная ул., д. 32, литер А, Кирилловская ул., д. 1, литер А, правообладателем которого является ГБДОУ детский сад № 58 Центрального района СПб совместно с Вежлевой Ириной Евгеньевной - заведующая ГБДОУ детский сад № 58 Центрального района СПб.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
Общие нарушения				
Конная ул., д. 32, литер А				

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В лестничной клетке Л-1, предназначенной для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из цокольного этажа, не предусмотрен обособленный выход наружу цокольного этажа, отделенный на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 5.2.7	01.04.2020	
2.	В лестничной клетке Л-2, предназначенной для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из цокольного этажа, не предусмотрен обособленный выход наружу цокольного этажа, отделенный на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 5.2.7	01.04.2020	
3.	Обустроенное в составе объекта класса Ф1.1 помещение пищеблока не выделено перегородками 1-го типа (заполнение проемов в перегородках не противопожарное дверь не имеет предела огнестойкости EI 30, раздаточное окно не имеет заполнения Е30.	ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88, СП 4.13130.2013 п. 5.2.6	01.04.2020	
Кирилловская ул., д. 1, литер А				
4.	Объект защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (помещения детского сада) не выделен в самостоятельный пожарный отсек при размещении в жилом здании.	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; СП 4.13130.2013 п. 5.2.2.	01.04.2020	
5.	Из группы, предназначенной для одновременного пребывания более 10 чел, расположенной на 1-м этаже, отсутствует второй эвакуационный выход	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 1.13130.2009 п. 5.2.12.	01.04.2020	
6.	Из группы, предназначенной для одновременного пребывания более 10 чел, расположенной на 2-м этаже (справа от центральной лестницы), отсутствует второй эвакуационный выход	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 1.13130.2009 п. 5.2.12.	01.04.2020	

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
7.	Из группы, предназначенной для одновременного пребывания более 10 чел, расположенной на 2-м этаже (слева от центральной лестницы), отсутствует второй эвакуационный выход	Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 1.13130.2009 п. 5.2.12.	01.04.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьёй 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утверждённого приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента.

Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнение в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона N 123-ФЗ;

3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьёй 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ст. инспектор отделения надзорной деятельности
ОНДПР Центрального района УНДПР ГУ МЧС России
по г. Санкт-Петербургу

«15» мая 2019 г.



Д.А. Армяков

Предписание для исполнения получил(-а):

Вежлева Ирина Евгеньевна - заведующая ГБДОУ детский сад № 58 Центрального района СПб

«15» мая 2019 г.


(подпись)