

АКТ
ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩЕЙ
ЭНЕРГОУСТАНОВКИ ОБЪЕКТА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ 2025-2026 ГГ.

«29» июля 2025 г

Единая теплоснабжающая организация в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», а также Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», проверяет техническую готовность теплотребляющей энергоустановки к отопительному периоду 2025-2026 гг.

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга

Проверка технической готовности теплотребляющих установок к отопительному периоду проводилась в отношении следующих объектов:

№ п/п	Объект	Адрес объекта
1	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга	191167 г. Санкт-Петербург, улица Конная, дом 32, литер А

В ходе проведения проверки технической готовности к отопительному периоду комиссия установила:

- ☒ **Объект проверки технически готов к отопительному периоду**
- ☐ **Объект проверки будет технически готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных теплоснабжающей организацией**
- ☐ **Объект проверки технически не готов к отопительному периоду**

Приложение к акту проверки технической готовности к отопительному периоду 2025-2026 гг. от «29» июля 2025 № __1__, являющееся его неотъемлемой частью, на 2 листах.

Представитель ЕТО

Представитель ГБДОУ № 58
Заведующий И.Е.Вежлева

С актом проверки ознакомлен, один экземпляр акта получил
«__» _____ 2025 г.

Представитель ГБДОУ № 58
Заведующий И.Е.Вежлева



191167 г. Санкт-Петербург, улица Конная, дом 32, литер А, Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга

(адрес объекта, наименование УК, ТСЖ и ЖСК или др.)

№ п/п	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Выявленные замечания (Да/Нет)	Примечание	Дата устранения замечаний
1	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок	нет		
2	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок	нет		
3	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению	нет		
4	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения	нет		
5	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии	нет		
6	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов	нет		
7	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установок	нет		
8	Наличие и работоспособность приборов учета	нет		
9	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии	-	Автоматические регуляторы отсутствуют	
10	Работоспособность защиты систем потребления	нет		

11	Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала теплопотребляющей установки и соответствие их действительности	нет		
№ п/п	В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченными органами должны быть проверены:	Выявленные замечания (Да/Нет)	Примечание	Дата устранения замечаний
12	Отсутствие несанкционированных врезок и отступлений от проектного решения	нет		
13	Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов	нет		
14	Проведение гидравлических испытаний оборудования тепловых пунктов, оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность	нет		
15	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии, исходя из климатических условий. <i>Первая категория</i> — потребители, не допускающие перерывов в подаче расчётного количества теплоты и снижения температуры воздуха в помещении ниже предусмотренных действующими нормативными документами. <i>Вторая категория</i> — потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч; жилые и общественные здания — до 12 °С; промышленные здания — до 8 °С. <i>Третья категория</i> — все остальные потребители.	вторая	Категория надежности — первая // вторая // третья	
16	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта	нет		

Представитель потребителя
Заведующий ГБДОУ № 58 И.Е.Вежлева

Представитель ЕТО

Представитель ТСО

