



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**  
**Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**  
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

**Управление по Центральному району**

191024, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 3, тел (812) 602-14-53

**Предписание № 43-1-235/1/1**  
**об устранении нарушений требований пожарной безопасности**

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 58 комбинированного Центрального района Санкт-Петербурга (ГБДОУ детский сад № 58 Центрального района Санкт-Петербурга), ИНН 7825426000

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица, - на которого возлагается ответственность по устранению выявленных нарушений требований пожарной безопасности)

Во исполнение распоряжения начальника управления по Центральному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу А.Н. Силаева

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии), должность руководителя, заместителя руководителя органа от 18 мая 2020 года № 43-1-235

государственного пожарного надзора, издавшего распоряжение (приказ) о проведении проверки)

в период с 02 июня 2020 года по 03 июня 2020 года Ковалевой Екатериной Ренардовной – инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района управления по Центральному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена внеплановая проверка объектов защиты – здания дошкольной образовательной организации по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Конная, 32, лит. А, ул. Кирилловская, 1, лит. А

(указывается период, вид проводимой проверки, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку, наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки)

совместно с Вежлевой Ириной Евгеньевной – законным представителем ГБДОУ детский сад № 58 Центрального района Санкт-Петербурга

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки: предписание органа ГПН от 15.05.2019 года № 2-25-289/1/1 (срок устранения - 01.04.2020) выполнено не в полном объеме:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены                    | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|---|--|--|--|
| 1     | 2   | 3  | 4  | 5  |
|       | Конная ул., д. 32, литер А  |  |  |  |
| 1.    | В лестничной клетке Л-1, предназначенной для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из цокольного этажа, не предусмотрен обособленный выход наружу цокольного этажа, отделенный на высоту | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 5.2.7 | 01.06.2021   |  |

|                                 |   |   |            |  |
|---------------------------------|---|---|------------|--|
|                                 | одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа.   |   |            |  |
| 2.                              | В лестничной клетке Л-2, предназначенной для эвакуации людей как из надземных этажей, так и из цокольного этажа, не предусмотрен обособленный выход наружу цокольного этажа, отделенный на высоту одного этажа глухой противопожарной перегородкой 1-го типа. | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2009 п. 5.2.7                            | 01.06.2021 |  |
| 3.                              | Обустроенное в составе объекта класса Ф1.1 помещение пищеблока не выделено перегородками 1-го типа (заполнение проемов в перегородках не противопожарное дверь не имеет предела огнестойкости EI 30, раздаточное окно не имеет заполнения E30).               | ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Федеральный закон № 123-ФЗ п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 88, СП 4.13130.2013 п. 5.2.6                            | 01.06.2021 |  |
| Кирилловская ул., д. 1, литер А |   |   |            |  |
| 4.                              | Объект защиты класса функциональной пожарной опасности Ф 1.1 (помещения детского сада) не выделен в самостоятельный пожарный отсек при размещении в жилом здании.   | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; СП 4.13130.2013 п. 5.2.2.   | 01.06.2021 |  |
| 5.                              | Из группы, предназначенной для одновременного пребывания более 10 чел, расположенной на 1-м этаже, отсутствует второй эвакуационный выход   | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 1.13130.2009 п. 5.2.12. | 01.06.2021 |  |
| 6.                              | Из группы, предназначенной для одновременного пребывания более 10 чел, расположенной на 2-м этаже (справа от центральной лестницы), отсутствует второй эвакуационный выход  | Технический регламент о требованиях пожарной безопасности Федеральный закон № 123, п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.3 ст.4; Свод правил «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» 1.13130.2009 п. 5.2.12. | 01.06.2021 |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;

- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Инспектор ОНДПР Центрального района управления по  
Центральному району Главного управления МЧС России по  
г. Санкт-Петербургу Ковалева Екатерина Ренардовна

(должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии)  
сотрудника (-ов) органа ГПН проводящего (-их) проверку)

«03» июня 2020г.

Предписание для исполнения получил:

Вежлева Ирина Евгеньевна – законный представитель  
ГБДОУ детский сад № 58 Центрального района Санкт-  
Петербурга

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность  
руководителя, иного должностного лица или уполномоченного  
представителя юридического лица, индивидуального  
предпринимателя, его уполномоченного представителя,  
присутствовавшего при проведении проверки)

«03» июня 2020.

